

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ47.В.00051  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639802  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение заявителя)

ООО «АэроСтоун-Дмитров».  
Адрес: 141851, Московская область, Дмитровский район,  
пос. Подосинки, здание конторы ЗАО «Агрофирма «Борещ».  
ОГРН: 1115007000460. Телефон (495)588-55-55,  
факс (495)588-55-55

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ООО «Дмитровский завод газобетонных изделий».  
Адрес: 141862, Московская область, Дмитровский район,  
д.Селевкино д.195. ОГРН: 1075007004093.  
Телефон (495)565-79-00, Факс(495)565-79-00.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Научный Испытательный Экспертный Центр по сертификации».  
ООО «НИЭЦ Сертификации». Россия, 129128, г.Москва, ул.Бажова, д.8 тел/факс (499)  
187-70-49, 187-73-16. ОГРН: 1107746197096. Аттестат рег.№ ТРПБ.RU.ПБ47 выдан  
21.05.2010г. Центральным органом Системы сертификации в области пожарной  
безопасности в Российской Федерации.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Блоки «AeroStone» из конструкционно-теплоизоляционного газобетона автоклавного твердения для конструкций стен несущих (марка по плотности не ниже D 400, класс по прочности не ниже В 2,0) изготовленные по ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007.  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

574140

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА  
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  
о требованиях пожарной безопасности  
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ),  
ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные.  
Методы испытаний на огнестойкость»  
Приложение ТР 0076919

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

6810119000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний для целей сертификации № 46ТР-11 от 30.03.2011г.  
ИЛ ООО «НОРМАТЕСТ» №ТРПБ.RU.ИН21 от 25.08.2010г.  
Акт № 07/1ТР-2011 о результатах анализа состояния производства от  
09.03.2011г. ООО «НИЭЦ Сертификации» № ТРПБ.RU.ПБ47 от 21.05.2010г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.08.2011 по 01.08.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.В. Горшков

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ47.В.00051

(обязательная сертификация)

ТР

0076919

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Предел огнестойкости образца конструкции стены несущей из блоков «AeroStone» (толщина от 250 до 500мм) составляет не менее REI 240 при равномерно распределенной нагрузке 7,5 тонн на погонный метр (без учета собственного веса).



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Е.М. Боровков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С.В. Горшков