



**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧЕРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА ТРАНСПОРТЕ ВО
ВНУКОВО**

Испытательный центр
Государственный Реестр №
119027, г. Москва, ул. Центральная, 8

ГСЭН.RU.ЦОА.021/12
РОСС RU.0001.511585
тел. (495) 436 2550, факс (495) 436 2550

Регистрационный № 21/13

от 29.04.2011 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

на основании заявления № 05292

от 28.03.2011

Получатель: ООО "АэроСтоун-Дмитров"

Адрес: 141851, Московская область, Дмитровский район, пос. Подосинки, здание конторы ЗАО "Агрофирма "Борец", Россия

Организация-изготовитель: ЗАО "Дмитровский завод газобетонных изделий", Адрес: Россия, 141851, Московская область, Дмитровский район, д. Селевкино, д. 195

Наименование продукции: Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения

Продукция изготовлена в соответствии с: ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007

Перечень документов, представленных на экспертизу: ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007, доверенность, копия свидетельства регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке в налоговый орган.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Ячеистый бетон автоклавного твердения

Рассмотрены протоколы: протокол ИЛЦ филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021/12) № 15 Э.Х. от 28.04.2010 г.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив
Сан(Пин,МДУ,ПДК и др.)
не более

Удельная эффективная активность
естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг

370

Область применения: строительство

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя

Информация наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения
соответствует(не соответствует)

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Главный врач
(заместитель главного врача)

Врач по общей гигиене



Зайцев Б.Е.

Ф.И.О.

Зайцев Б.Е.